


ifm electronic



Montageanleitung
Adapter

efector500®

E30116


DE

05/2011

706015/00

ifm electronic gmbh • Friedrichstr. 1 • 45128 Essen • Germany
<http://www.ifm.com> • e-mail: info@ifm.com

Montage Sensor - Adapter



- Gewinde und Dichtfläche von Sensor und Adapter leicht mit Schmierpaste (A) einfetten.
Die Paste muss für den vorliegenden Anwendungsbereich geeignet und zugelassen sein, und sie muss mit den eingesetzten Elastomeren verträglich sein.
- Gerät in den Adapter einschrauben, bis es handfest sitzt.
- Gerät + Adapter in eine Klemmvorrichtung (B) spannen.
Klemmvorrichtung nur leicht anziehen, damit der Adapter nicht verformt wird.
- Gerät mit einem Schraubenschlüssel anziehen (Anzugsdrehmoment: 20 Nm).

Technische Daten und weitere Informationen unter www.ifm.com